



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0037

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 雨淋报警阀

型 号 规 格： ZSFG100-1.6A、ZSFG150-1.6A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0037

报告日期：2020.05.29

第 1 页 共 7 页

产品名称	雨淋报警阀			
型号规格	ZSFG100-1.6A、ZSFG150-1.6A			
委托单位	福建海鲸消防有限公司			
生产单位	福建海鲸消防有限公司			
商 标	三 鲸	生产日期	2020.05	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期	2020.05
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.5-2018《自动喷水灭火系统 第 5 部分：雨淋报警阀》。			
检 验 项 目	全部适用项目。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.5-2018 标准要求，判定合格。			
备 注	ZSFG150-1.6A 为主型。			
检验日期	2020 年 05 月 11 日			

批准：蔡金城

审核：邢雪梅

编制：宋厚军

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！