



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0024

# 检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：荣钢阀门集团有限公司

产 品 名 称：内扣式接口

型 号 规 格：KY65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0024

报告日期：2020.05.28

第 1 页 共 4 页

产品名称		内扣式接口	
型号规格		KY65	
委托单位		荣钢阀门集团有限公司	
生产单位		荣钢阀门集团有限公司	
商 标			生产日期 2020.04
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	3 个	接收日期 2020.05
	说明		
检 验 依 据		GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。	
检 验 项 目		基本尺寸；外观质量；操作力和操作力矩；密封性能；水压性能；耐腐蚀性能；材料；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 12514.1-2005 和 GB 12514.2-2006 标准要求，判定合格。	
备 注			
检验日期		2020 年 05 月 18 日	

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

