



191321340380

No.(2020)GKJC-BG0028

检 验 报 告

Test Report

委托单位：荣钢阀门集团有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：ZSTDY15-68℃（ ϕ 5mm 玻璃球）



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0028

报告日期：2020.06.12

第 1 页 共 4 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		ZSTDY15-68℃ (Φ5mm 玻璃球)	
委托单位		荣钢阀门集团有限公司	
生产单位		荣钢阀门集团有限公司	
商 标			生产日期 2020.04
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	130 只	接收日期 2020.05
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗振性能；耐低温性试验；耐高温性试验；耐氨应力腐蚀性能；耐二氧化硫腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。 	
备 注			
检验日期		2020年05月08日	

批准：蔡金城

审核：叶雪琴

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！