



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0107

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位： 德星阀门有限公司

产品名称： 消防截止阀

型号规格： ZSJZF1-T-25-16



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0107

报告日期：2020.08.17

第 1 页 共 3 页

产品名称	消防截止阀			
型号规格	ZSJZF1-T-25-16			
委托单位	德星阀门有限公司			
生产单位	德星阀门有限公司			
商 标	/	生产日期	2020.08	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2 只	接收日期	2020.08
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》。			
检 验 项 目	强度要求；密封性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.6-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 08 月 13 日			

批准：蔡金城

审核：邓雪松

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！