



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0078

# 检 验 报 告

## Test Report

委托单位：福建省水歌消防设备有限公司

产品名称：洒水喷头

型号规格：T-ZSTZ15-68℃（ $\phi$  5mm 玻璃球）、  
T-ZSTX15-68℃（ $\phi$  5mm 玻璃球）、  
T-ZSTBS15-68℃（ $\phi$  5mm 玻璃球）



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0078

报告日期：2020.08.12

第 1 页 共 8 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		T-ZSTZ15-68℃（φ5mm 玻璃球）、T-ZSTX15-68℃（φ5mm 玻璃球）、T-ZSTBS15-68℃（φ5mm 玻璃球）	
委托单位		福建省水歌消防设备有限公司	
生产单位		福建省水歌消防设备有限公司	
商 标		水歌	生产日期 2020.06
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 100 只，分型各 80 只	接收日期 2020.07
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第 1 部分：洒水喷头》。	
检 验 项 目		整体要求；外观；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；静态动作温度；功能；抗振动性能；耐低温性试验；耐高温性试验；耐氨应力腐蚀性能；耐二氧化硫腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格。	
备 注		T-ZSTZ15-68℃（φ5mm 玻璃球）为主型。	
检验日期		2020 年 07 月 05 日	

批准：蔡金城

审核：林学经

编制：宋守安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！