



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0189

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 山东鼎梁消防科技有限公司

产 品 名 称： 预作用装置控制盘

型 号 规 格： DL-16A



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0189

报告日期：2020.11.07

第 1 页 共 4 页

产品名称	预作用装置控制盘			
型号规格	DL-16A			
委托单位	山东鼎梁消防科技有限公司			
生产单位	山东鼎梁消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2020.08	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	2套	接收日期	2020.10
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》。			
检 验 项 目	外观；控制面板；电源要求；控制和报警功能；耐气候环境要求；耐机械环境要求；抗电干扰要求；耐电压要求；绝缘电阻要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.14-2011 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020年10月24日			

批准：

蔡金城

审核：

张亚强

编制：

宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！