



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0292

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福州群安消防设备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTZ80-68°C Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020) GKJC-BG0292

报告日期：2021.02.04

第 1 页 共 6 页

产品名称	洒水喷头			
型号规格	K-ZSTZ80-68℃ Q3			
委托单位	福州群安消防设备有限公司			
生产单位	福州群安消防设备有限公司			
商 标	鑫群安	生产日期	2020.11	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	120 只	接收日期	2020.12
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；工作载荷和框架强度；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；抗机械冲击性能；碰撞试验；翻滚试验；冷冻试验；盐雾腐蚀试验；真空试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2020 年 12 月 19 日			

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！