



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0004

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：福建省双龙消防科技
有限公司

产 品 名 称：内扣式接口

型 号 规 格：KD65-B



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2021) GKJC-BG0004

报告日期：2021.01.29

第 1 页 共 4 页

产品名称	内扣式接口			
型号规格	KD65-B			
委托单位	福建省双龙消防科技有限公司			
生产单位	福建省双龙消防科技有限公司			
商 标	双龙	生产日期	2020.11	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	5 副	接收日期	2021.01
	说明			
检 验 依 据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》。			
检 验 项 目	基本尺寸；外观质量；操作力和操作力矩；密封性能；水压性能；抗跌落性能；耐腐蚀性能；材料；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 12514.1-2005 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021年01月04日			

批准：蔡金城

审核：林李经

编制：梁序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！