



191321340380

No. (2020)GKJC-BG0214

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 恒南消防科技有限公司

产 品 名 称： 自动跟踪定位射流灭火装置

型 号 规 格： ZDMS0.6/5S-HN、
ZDMS0.6/10S-HN、
ZDMS0.8/20S-HN、
ZDMS0.8/30S-HN



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2020)GKJC-BG0214

报告日期：2021.03.31

第 1 页 共 9 页

产品名称	自动跟踪定位射流灭火装置			
型号规格	ZDMS0.6/5S-HN、ZDMS0.6/10S-HN、ZDMS0.8/20S-HN、ZDMS0.8/30S-HN			
委托单位	恒南消防科技有限公司			
生产单位	恒南消防科技有限公司			
商 标	恒南	生产日期	2020.11	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型：3套，分型各2套	接收日期	2021.01
	说明			
检 验 依 据	GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火装置》。			
检 验 项 目	外观、结构、水平回转角和俯仰回转角；性能参数；高低温性能；耐湿热性能；绝缘电阻；介电强度；抗环境光线干扰性能；电压波动适应能力；抗振动性能；灭火性能；自动控制的要求；系统的后备电源供配要求；系统的现场档案视频记录要求；系统运行的可靠性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 25204-2010 标准要求，判定合格。 			
备 注	主型为 ZDMS0.6/5S-HN。			
检验日期	2021年01月12日			

批准：蔡金城

审核：林李强

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！