



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0196

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 闽南消防科技有限公司

产 品 名 称： 室内消火栓

型 号 规 格： SNW65-III



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0196

报告日期：2021.07.20

第 1 页 共 5 页

产品名称		室内消火栓		
型号规格		SNW65-III		
委托单位		闽南消防科技有限公司		
生产单位		闽南消防科技有限公司		
商 标	闽南	生产日期	2021.06	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 只	接收日期	2021.07
	说明			
检 验 依 据	GB 3445-2018《室内消火栓》。			
检 验 项 目	外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；水压强度；密封性能；减压稳压性能及流量；耐腐蚀性能；产品标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 3445-2018 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 07 月 06 日			

批准：蔡金城

审核：林彦辉

编制：宋序安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

