



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0242

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTZ80-141℃ Q3



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0242

报告日期：2021.07.12

第 1 页 共 6 页

产品名称		洒水喷头		
型号规格		K-ZSTZ80-141℃ Q3		
委托单位		福建海鲸消防有限公司		
生产单位		福建海鲸消防有限公司		
商 标	三 鲸	生产日期	2021.06	
检验类别	型式检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	120 只	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观与标志；密封结构要求；水压密封和耐水压强度性能；流量系数；布水性能；溅水盘上、下的喷水量；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；疲劳强度；热稳定性；抗振动性能；碰撞试验；翻滚试验；耐氨应力腐蚀性能；盐雾腐蚀性能；抗真空性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2019 标准要求，判定合格。			
备 注				
检验日期	2021 年 06 月 10 日			

批准：秦金城

审核：柯李鑫

编制：宋宇安

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！