



191321340380

No.(2021)GKJC-BG0065

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 安耐特消防装备有限公司

产 品 名 称： 末端试水装置

型 号 规 格： ZSPM-80/1.2-S、
ZSPM-115/1.2-S



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0065

报告日期：2021.08.03

第 1 页 共 5 页

产品名称		末端试水装置		
型号规格		ZSPM-80/1.2-S、ZSPM-115/1.2-S		
委托单位		安耐特消防装备有限公司		
生产单位		安耐特消防装备有限公司		
商 标		兴 龙	生产日期	2021.05
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 5 套，分型 3 套	接收日期	2021.06
	说明			
检 验 依 据		GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》。		
检 验 项 目		外观与标志；额定工作压力；材料；连接形式；流量系数；强度性能；密封性能；功能；工作可靠性；耐盐雾腐蚀性能；压力表。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.21-2011 标准要求，判定合格。		
备 注		主型为 ZSPM-115/1.2-S。		
检验日期		2021 年 07 月 08 日		

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

