



191321340380

No. (2021) GKJC-BG0259

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 湿式报警阀

型 号 规 格： ZSFZ100-1.6、ZSFZ150-1.6、
ZSFZ200-1.6、ZSFZ250-1.6、
ZSFZ300-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-JL0259

报告日期：2021.08.31

第 1 页 共 11 页

产品名称		湿式报警阀	
型号规格		ZSFZ100-1.6、ZSFZ150-1.6、ZSFZ200-1.6、ZSFZ250-1.6、ZSFZ300-1.6	
委托单位		鸿安消防设备有限公司	
生产单位		鸿安消防设备有限公司	
商 标		鸿安	生产日期 2021.05
检验类别		型式试验	样品状态 合格
样品概况	数量	主型 2 台，分型 1 台	接收日期 2021.07
	说明		
检 验 依 据		GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第 2 部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》。	
检 验 项 目		外观；标志；基本参数；材料的耐腐蚀性能；结构；连接尺寸；零部件；强度；渗漏和变形；报警功能；报警延迟时间；延迟器排水时间；水力警铃铃锤启动压力；水力警铃持续性要求；水力警铃响度；水力警铃耐水性能。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 5135.2-2003 标准要求，判定合格。	
备 注		ZSFZ300-1.6 为主型。	
检验日期		2021 年 07 月 26 日	

批准：秦金城

审核：林雪红

编制：宋序宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！