



191321340380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0228

委 托 单 位： 福建省中环消防科技
有限公司

产 品 名 称： 内扣式接口

型 号 规 格： KN65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2021）GKJC-BG0228

报告日期：2021.09.15

第 1 页 共 4 页

产品名称		内扣式接口	
型号规格		KN65	
委托单位		福建省中环消防科技有限公司	
生产单位		福建省中环消防科技有限公司	
商 标		中环	生产日期 2021.07
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品概况	数量	5 副	接收日期 2021.08
	说明		
检 验 依 据		GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》。	
检 验 项 目		基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；耐腐蚀性能；标志。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 12514.1-2005 标准要求，判定合格。	
备 注		其中 4.2、7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。	
检验日期		2021 年 09 月 01 日	

批准：蔡金城

审核：林学军

编制：宋宇中

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

