



191321340380

No. (2022) GKJC-BG1181

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 颖龙消防科技有限公司

产 品 名 称： 特殊应用喷头

型 号 规 格： CMSAX 202-74℃ Y、  
CMSAZ 202-74℃ Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG1181

报告日期：2022.12.27

第 1 页 共 8 页

产品名称	特殊应用喷头			
型号规格	CMSAX 202-74°C Y、CMSAZ 202-74°C Y			
委托单位	颖龙消防科技有限公司			
生产单位	颖龙消防科技有限公司			
商 标	颖龙	生产日期	2022.10	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 165 只，分型 110 只	接收日期	2022.11
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。			
检 验 项 目	整体要求；接口螺纹；外观；水压密封和水压强度；流量系数；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；30d 密封性能；抗真空性能；侧向喷洒。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，判定合格。			
备 注	主型为 CMSAX 202-74°C Y。			
检验日期	2022 年 11 月 14 日			

批准：蔡金城

审核：林金冠

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！