



191321340380

No. (2022) GKJC-BG1183

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 颖龙消防科技有限公司

产 品 名 称： 特殊应用喷头

型 号 规 格： CMSAX 363-74℃ Y、
CMSAZ 363-74℃ Y



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2022) GKJC-BG1183

报告日期：2022.12.27

第 1 页 共 8 页

| | | | | |
|------------|--|-------------------|---------|---------|
| 产品名称 | 特殊应用喷头 | | | |
| 型号规格 | CMSAX 363-74℃ Y、CMSAZ 363-74℃ Y | | | |
| 委托单位 | 颖龙消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 颖龙消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 颖龙 | 生产日期 | 2022.10 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 主型 165 只，分型 110 只 | 接收日期 | 2022.11 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB 5135.22-2019《自动喷水灭火系统 第 22 部分：特殊应用喷头》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 整体要求；接口螺纹；外观；水压密封和水压强度；流量系数；静态动作温度；功能；抗水冲击性能；溅水盘强度；抗振动性能；抗碰撞性能；抗翻滚性能；耐氨应力腐蚀性能；耐盐雾腐蚀性能；30d 密封性能；抗真空性能；侧向喷洒。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB 5135.22-2019 标准要求，判定合格。 | | | |
| 备 注 | 主型为 CMSAX 363-74℃ Y。 | | | |
| 检验日期 | 2022 年 11 月 14 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林杰森

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

